



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и
Ребрихинском районах
658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18
Тел.:(38562)2-27-83 E-mail: to-zav@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13/4-41 _____ с.Завьялово _____ « 27 » 04.2024 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, Носаревой Ириной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального контроля»
уведомляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Закладинская средняя общеобразовательная школа" ОГРН: 1022202072540,
ИНН: 2268002051
по адресам 658648, Алтайский край, Романовский муниципальный район, с
Закладное, ул Советская, 12; 658647, Алтайский край, Романовский муниципальный
район, с Грановка, ул Школьная, 21.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ «Закладинская СОШ»

- 1) При визуальном осмотре установлено, что в кабинете русского языка учебная доска, для работы с которой используется мел, оборудована не исправным дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением п.2.8.9. СП2.4.3648-



20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи.

- 2) При визуальном осмотре установлено, что в учебном кабинете физики демонстрационный стол не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Грано-Маяковская ООШ филиал МБОУ «Закладинская СОШ»

- 3) При визуальном осмотре пищеблока установлено, что столовая посуда для I и II блюда используется со сколами, что является нарушением абзац 4 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 4) При визуальном осмотре установлено, что в учебном кабинете физики демонстрационный стол не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи.
- 5) Уровни параметров световой среды не соответствуют требованиям п.22 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в кабинете информатики - 120, в кабинете математики – 115, в кабинете начальных классов – 110, пищеблоке - 235 (норма 300) лк, что под-тверждается протоколом измерений параметров световой среды № 2298 от 08.04.2024г.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «Закладинская СОШ»

- 6) В кабинете русского языка учебную доску, для работы с которой используется мел, оборудовать исправным дополнительным источником искусственного освещения.
- 7) В учебном кабинете физики демонстрационный стол оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.

Грано-Маяковская ООШ филиал МБОУ «Закладинская СОШ»

- 8) Не использовать столовую посуду для I и II блюда со сколами.
- 9) В учебном кабинете физики демонстрационный стол оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.
- 10) Уровни световой среды в кабинете математики, информатики, кабинете начальных классов, на пищеблоке довести до гигиенического норматива с последующим предоставлением протокола лабораторных испытаний.

Срок до 26.08.2024г



(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Закпалинская средняя общеобразовательная школа" 658648, Алтайский край, Романовский муниципальный район, с. Закладное, ул. Советская, 12 и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах по адресу 658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

тел./факс : (38562)2-27-83 E-mail: to-zav@22.rospotrebnadzor.ru
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 26 » августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

И.В. Носарева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____
фамилия) (подпись) (инициалы и

Предписание направлено по адресу: 658648, Алтайский край, Романовский муниципальный район, с. Закладное, ул. Советская, 12

